

Svar på motion till styrelsen vid stämman 2021 angående U-värden på
fönster.

Styrelsen har låtit konsulten Jörgen Hall på Ryds Glas utvärdera våra fönster och mäta U-värdet för isolerglasrutan. Han anser att fönstren är i gott skick och av bättre kvalitet än genomsnittet under 1980-talet.

Isolerrutan är i gott skick och har U-värdet 1,81 W/m²K. Detta värde är betydligt bättre än det värde som motionären har utgått ifrån i sina beräkningar, varför beräkningarna bör ses över innan någon slutsats kan dras.

Det är styrelsens uppfattning att den översyn av fönstrens infästning och tätningen mellan båge och karm som nu har skett samt byte till nya tätningslister väsentligt kan förbättra fönstrens isolering.

Styrelsen